

ПРОТОКОЛ № 1

“ 30 ” августа 2018 г.

приемки 1-го этапа строительства объекта:
свайно-винтовой фундамент под здание правления
приемочной комиссией

Организация ТСН «Удачный»

Местонахождение объекта Территория ТСН «Удачный» участок с кадастровым № 50:5:0120245:1375

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная общим собранием ТСН «Удачный» от 16 июня 2018 г. (Протокол №13)
(наименование органа, назначившего комиссию)

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
(наименование объекта и вид строительства)
размером 4х6 с выступающим крыльцом, сваи 14 шт. (2500х108х4)
расположенный по адресу: Территория ТСН «Удачный» участок с кадастровым № 50:5:0120245:1375

2. Исполнитель работ: ИП Ломакин А.Н.
(наименование подрядной организации)

3. Техническое задание утверждено: правлением ТСН «Удачный» (Протокол №23-П от 11.08.2018)
(наименование организаций)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 29.08.2018
(день, месяц, год)

Окончание работ 29.08.2018
(день, месяц, год)

5. На объекте установлены 14 свай с шагом по длине дома 2,213м, по ширине дома 1,925м, что соответствует техническому заданию (план фундамента прилагается).

6. Уровень установленных свай одинаковый во всех точках объекта.

7. Расстояние по диагонали между крайними точками объекта имеет разницу в 12 мм, что допустимо СНиП.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке свайно-винтовой фундамент под каркасный дом (4х6) с выступающим крыльцом
(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает строительным нормам, правилам и государственным стандартам, и вводится в действие.

Члены комиссии заказчика:

(подпись) Черных Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) Мальцев С.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись) Гелах И.Г.
(расшифровка подписи)

